

# 漳州片仔癀药业股份有限公司

## 初中高效过滤器询价公告

项目概况：

因我司第一、第二、软膏车间以及饮片车间需要更换初中高效过滤器，经审批决定，本着公开、公平、公正的原则对我司初中高效过滤器的采购进行公开询价，兹欢迎符合条件的相关单位参与本项目的询价报名。

### 一、采购内容：

序号	名称	规格型号	数量	单位	备注
1	铝框板式初效过滤器	595*595*45mm , G4	12	个	1、初效过滤器外框：全铝合金外框、铝包角（角码）；龙骨支架材质：铁骨架，滤料材质：10mm厚无纺布滤料，效率： G3 ≥80%@5 μm G4 ≥90%@5 μm。 2、中效过滤器外框：全铝合金外框，铝包角（角码）；支撑架材质为铁骨架，滤料材质：复合纤维滤料确保滤袋呈“V”型结构，性能稳定。效率： F6 ≥60%@1 μm F7 ≥80%@1 μm F8 ≥90%@1 μm 3、高效过滤器达到国家规范《空气过滤器》GB/T
2	铝框袋式中效过滤器	595*595*534mm, F6, 6P 铝框厚度 21mm	6	个	
3	铝框袋式中效过滤器	595*495*534mm ,F6, 6P 铝框厚度 21mm	3	个	
4	铝框袋式中效过滤器	595*595*534mm ,F8, 6P 铝框厚度 21mm	6	个	
5	铝框袋式中效过滤器	595*495*534mm ,F8, 6P 铝框厚度 21mm	3	个	
6	初效过滤器	1695mm*700mm*46mm, G4	12	个	
7	中效过滤器	550mm*520mm*450mm, F7, 6P	36	个	
8	初效过滤器	490mm*592mm*46mm, G4	6	个	
9	初效过滤器	592mm*592mm*46mm, G4	12	个	
10	中效过滤器	490mm*592mm*450mm, F8, 5P	6	个	
11	中效过滤器	592mm*592mm*450mm, F8, 6P	12	个	
12	初效框式过滤器	592*592*46mm, G3	24	个	

13	初效袋式过滤器	592*592*381mm, G3, 6P	24	个	14295-2019 和《高效空气过滤器》GB/T 13554-2020 要求的标准, 外框: 铝型材, 滤料材质: 超细玻璃纤维滤纸, 效率: H13≥99.95%@0.3 μm, 隔板: 铝箔隔板。
14	中效袋式过滤器	592*592*381mm, F6, 6P	12	个	
15	中效袋式过滤器	592*592*381mm, F8, 6P	12	个	
16	高效过滤器	320*320*220, H13	32	个	
17	高效过滤器	484*484*220, H13	98	个	
18	高效过滤器	630*630*220, H13	86	个	

## 二、参选单位资格要求:

(一) 具有独立承担民事责任的能力, 具有履行合同所必须的设备和专业技术能力, 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录, 参加单位在前三年内, 在经营活动中没有重大违法记录, 法律、行政法规规定的其他条件。

(二) 经营范围应有制冷、空调设备制造, 或环境保护专用设备制造。

(三) 需提供 ISO 三大体系证书以及初中高效过滤器检测报告。

(四) 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商, 不得参加同一合同项下的采购活动;

(五) 不接受联合体参选。

(六) 所提供过滤器须符合国家及行业相关标准, 提供产品质量合格证明文件 (加盖公章)。

## 三、响应性文件获取方式:

凡有意报名参与本项目的供应商, 请于报名时间内 致电 漳州片仔癀药业股份有限公司工程设备中心 (设备组) 获取询价文件。

#### 四、报名时间、报价截止时间及递交方式：

(一) 报名时间：2025 年 3 月 4 日——2025 年 3 月 7 日，  
上午 9:00-12:00，下午 3:00-17:30。

(二) 递交截止时间：2025 年 3 月 10 日 17 时。

(三) 递交邮箱：shebei@zzpzh.com。

#### 五、联系方式：

联系人：林工，电 话：0596-2302058